

消臭剤（汚泥脱水用）購入仕様書

- 1 品名 消臭剤
- 2 契約期間 契約締結日の翌日から令和9年3月31日まで
- 3 納入場所 寒河江市大字日田字前野200番地
寒河江市浄化センター
- 4 購入予定数量 年間排出見込み2,800トンの下水汚泥ケーキに対し
10,000kg
※ただし購入予定数量に増減があっても、売主は一切の異議を申し立てないものとする。
- 5 荷姿 1立方メートルタンク
- 6 性能等 摂氏30度の恒温槽において、3分後、24時間後における以下の
①、②のほか③、④基準を満たすこと
①硫化水素の濃度が10mg/リットル以下であること。
②メチルメルカプタンの濃度が30mg/リットル以下であること。
③PRT R制度における対象物質を含まないこと。
④処理施設に通常使用される材料を腐食・劣化させないこと。
- 7 初回納期 令和8年6月上旬
- 8 提出書類 契約時及び薬品選定時に下記の書類を提出すること。
GHS分類に基づく安全性データシート
- 9 その他 本仕様書に定めのない事項については、必要に応じて双方協議するものとする。